

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели пожарные речевые (ОПР) :

блок акустический	АСР-01.1.4	ФКЕС 425132.070;
блок акустический	АСР-03.1.4	ФКЕС 425132.069;
блок акустический	АСР-03.1.5	ФКЕС 425132.067;
блок акустический	АСР-10.1.5	ФКЕС 425132.066;

предназначены для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

ОПР могут эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	АСР-01.1.4	АСР-03.1.4	АСР-03.1.5	АСР-10.1.5
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	1	3	3	10
2	Входная электрическая мощность, Вт	1/0,5/0,25	3/1,5/0,75	3/1,5/0,75	10/5/2,5
3	Ном. входное напряжение, В	100 или 30		100 или 30	
4	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	90		92	
5	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	200-10000		160-12500	
6	Габариты, мм, не более	140 x 180 x 70		180 x 257 x 126	
7	Масса, кг, не более	0,7		1,4	

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Оповещатель пожарный речевой (ТУ 4371-002-31945214-2000) - 1 шт.
2. Паспорт (ФКЕС 425132.070ПС) - 1 шт. на партию
3. Упаковка - 1 компл.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке.

**Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.**

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ОПР ремонтируется только изготовителем.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-002-31945214-2000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатели пожарные речевые АСР \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-002-31945214-2000 и признаны годными для эксплуатации.

ОПР включены на напряжение \_\_\_\_\_ В.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

**г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»**

**Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44**

**www.meta-spb.com**

**meta@meta-spb.com**

# ПАСПОРТ

## Оповещатели пожарные речевые

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> АСР-01.1.4 | <input type="checkbox"/> АСР-03.1.5 |
| <input type="checkbox"/> АСР-03.1.4 | <input type="checkbox"/> АСР-10.1.5 |



Сертификат соответствия № С-RU.ПБ02.В.00056  
от 29.01.2010  
Срок действия: по 29.01.2015

Научно-производственное предприятие "МЕТА"  
199048, Россия, Санкт-Петербург,  
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"  
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944  
e-mail:meta@meta-spb.com  
http://www.meta-spb.com



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ